



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**
650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,
E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Заводского района г. Кемерово**
652440, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово
(место составления предписания)

“ 29 ” декабря 20 20
(дата составления предписания)

Предписания
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 116/1/90

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ № 70 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"**

Заведующей МБДОУ № 70 "Детский сад общеразвивающего вида"

Леньковой Елене Борисовне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 116 от 27 ноября 2020 заместителя главного государственного инспектора Кемеровской области – Кузбасса по пожарному надзору Вискова Сергея Викторовича проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 70 "детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников" (сокращенное название – МБДОУ № 70 "Детский сад общеразвивающего вида") государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Соломниковой Ксенией Сергеевной по адресу: 650051, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 1, А

При проведении проверки присутствовали заведующая МБДОУ № 70 "Детский сад общеразвивающего вида" Ленькова Елена Борисовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и выполнения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках)	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74	01.09.2021	

не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*.	СНиП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа
по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



К.С. Соломникова

«29» декабря 2020

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ ” 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)